

2016年10月13日改訂

各位

株式会社サンゲツ

弊社商品におけるアスベストの使用状況、健康障害の発生状況について

アスベスト問題の重要性に鑑み、弊社商品の一部におきましてアスベスト（白石綿）を使用していた時期がありますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. アスベスト（白石綿）を使用していた商品

アスベスト（白石綿）を使用していた弊社商品とその取扱期間は下表の通りです。（以下、該当商品といいます。）

商品分類	該当商品名	取扱期間
床材	サンゲツフロア	S54～H2（1979-1990）
壁紙	無機質壁紙	S47～S62（1972-1987）
接着剤	ベンリダイン EP	S62～H2（1987-1990）
	ベンリダイン AT	S63～H13（1988-2001）
	ベンリダイン HT	H6～H17.10.14（1994-2005.10.14）
	ベンリダイン巾木糊	S63～H17.10.14（1988-2005.10.14）

※上表の該当商品は、弊社が製造メーカーに製造を委託し、上記取扱期間、販売していたものです。

※現在、弊社ではアスベストを含有する商品は一切取り扱っておりません。

2. 健康障害の発生状況について

該当商品に関して、健康障害の問題は現時点までに発生しておりません。

3. 解体時、再施工時の注意事項

該当商品は表面にアスベストが露出している類の飛散性アスベストではありませんので、通常の使用状態において、アスベスト等の飛散は無いものと考えられます。ただし、該当商品を解体、再施工する際は、飛散防止のために湿潤させるなど、厚生労働省の「石綿障害予防規則」に定める事項に則り、適正に処理する必要があります。

4. 問い合わせ先 株式会社サンゲツ 総務部
TEL. 052-564-3311

以上

※当文書では2005年9月22日、同10月26日発行の文書をまとめ、問い合わせ先を変更いたしました。